

















Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		190217		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 14/04/2021 14/04/2021 16/04/2021 16/04/2021		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*210003077*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador		
Descripción	GRIFO NAVE			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	14/04/2021 11:00	Cantidad de Muestra 1 LITRO


Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	28,78	1,44			
MA/A-011	* Magnesio:	14,04	1,15			
MA/A-011	* Potasio:	5,91	0,15			
MA/A-011	* Sodio:	39,70	1,73			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	1,12	0,06			
	Suma		4,53			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,0	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	85,0	1,39			
MA/A-012	Cloruros:	83,0	2,34			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	50	1,04			
MA/A-038	Fosfatos:	1,63	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	* Nitratos:	< 5,0	0,08			
	Suma		4,87			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,08	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	0,39	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	0,46	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	0,30	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			










Los ensayos y actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		190217		
FECHAS Entrada Realización Finalización Entrega 14/04/2021 14/04/2021 16/04/2021 16/04/2021		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO C.I.F. G-21172994 LISTA DE CORREOS Ciudad: SAN BARTOLOME DE LA TORRE Provincia: HUELVA C.P. 21510		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			Código de Muestra	*210003077*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL		Identificador	
Descripción	GRIFO NAVE			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento: 0/0	
Ciudad	SAN BARTOLOME TORRE	Tomada el	14/04/2021 11:00	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

Actividad de Toma de Muestra amparada por la acreditación para los parámetros incluidos en el alcance

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,1			
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,49 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,31 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,18 atm			
MA/A-060	* R.A.S:	1,52			
	* P.S.I:	0,97			
	* Ca/Mg (meq/l):	1,24			
	* C.S.R.:	-1,20 meq/l			Agua recomendable
MA/A-016	* Dureza Total:	12,98 GHF			Blanda
	* Indice de Scott:	24,58			Buena
Clasificación según Normas Riverside:					

Los índices de clasificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación
 La descripción de la toma de muestra ha sido facilitada por el Cliente, Larorsur no se responsabiliza de la información aportada.

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
 Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Obs:

Resp. Téc. de Laboratorio **ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA**

Huelva, viernes, 16 de abril de 2021